

**JKP "Standard" Knjaževac**

**Broj: 97/1**

**Datum: 13.08.2020.**

Predmet: Odgovor na pitanja zainteresovanog lica

U vezi postavljenih pitanja za predmetnu javnu nabavku dobra –Vodovodni materijal oblikovan u 9 partija r.br. 1/2020, i to :

- **Pitanja:**

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije JN 1/2020- Vodovodni materijal-Partija V- Elektrofuzioni fitting:

Na strani 35 od 37 kao i na strani 36 od 37, u delu Napomena za partiju V dati su opisi za elektrofuzione fittinge, stoji sledeći zahtev : Elektro zavojnice moraju biti vidljive i bez sloja PE na sebi.

Da li je prihvatljivo nuditi polietilenske spojnice koje cele svojom dužinom elektrozavojnice naležu direktno na cev sa slojem polietilena, a koje pritom obezbeđuju sve tražene karakteristike kao i svu tehničku dokumentaciju traženu u konkursnoj dokumentaciji?

Prema svemu, pomenute spojnice zadovoljavaju sve međunarodno priznate norme kao i posedovanje neophodnih atesta kada su elektrofuzione spojnice u pitanju.

Napominjemo, da pomenute spojnice poseduju atest od akreditovanih laboratorija za pijaću vodu, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, i da smo sa ovim materijalom već prisutni i odobreni u JKP vodovodima u Srbiji.

- **Odgovor:**

Ističemo da u vezi JN 1/2020- Vodovodni materijal-Partija V- Elektrofuzioni fitting u delu "Elektro zavojnice moraju biti vidljive i bez sloja PE na sebi" ostajemo u svemu prema traženim karakteristikama koje smo naveli u predmetnoj konkursnoj dokumentaciji i da iste nećemo menjati jer su u skladu sa našim realnim potrebama i zahtevima naručioca.